

**Uwaga!**


Dla bram o szerokości światła otworu:  $So > 5500\text{mm}$  oraz łącznej powierzchni otworu  $\geq 25\text{ m}^2$  stosować wymiary z gwiazdką.

**Uwaga!**

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!  
Jeden elektrotrzymacz dla  $So \leq 4000\text{mm}$   
Dwa elektrotrzymacze dla  $So \geq 4000\text{mm}$

Uwaga!  
W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych.  
Wyruszyć bramę w dokumentację firmę Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta.  
Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował/Kreślił: inż. M. Nowacka-Ritter	Korekta: mgr inż. Łukasz Kuhnke	Zatwierdził:	Plik:	Data: 2018.11.21	Skala:
		Przeciwpowozowa brama opuszczana Marc-O1 EI120 z elektrotrzymaczem - balast obustronny			
Marc-O1 EI120 -Warunki zabudowy				Edycja: 04	Arkusz: A4

"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.  
Kornarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik  
tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01  
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl