



Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu: $So > 5500$ mm oraz łącznej powierzchni otworu ≥ 25 m²: stosować wymiary z gwiazdką.

Uwaga!

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!
Jeden elektrotrzymacz dla $So \leq 4000$ mm
Dwa elektrotrzymacze dla $So \geq 4000$ mm

Uwaga!
W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował/Kreślił inż. M. Nowacka-Ritter	Korekta: mgr inż. Łukasz Kuhnke	Zatwierdził:	Plik:	Data: 2018.11.21	Skala: 1:50
Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O1 EI30 z elektrotrzymaczem - balast jednostronny					
Marc-O1 EI30 -Warunki zabudowy				Edycja: 04	Arkusz: A4



"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.
Konarskie ul. Różnicka 4, 62-035 Kórnik
tel.: (061) 222 75 00, fax: (061) 222 75 01
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl