

Uwaga!
Dla bram o szerokości światła otworu: So > 5500mm oraz łącznej powierzchni otworu ≥ 25 m²
stosować wymiary z gwiazdką.
Uwaga!
Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!
Jeden elektrotrzymacz dla So≤4000mm
Dwa elektrotrzymacze dla So≥4000mm

Uwaga!
W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych
Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta.
Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował/Kreślił:	Korekta:	Zatwierdził:	Plik:	Data:	Skala:
inż. M. Nowacka-Ritter	mgr inż. Łukasz Kuhnke			2018.11.21	1:50

"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.
Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik
tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl

Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O2 EI120 z elektrotrzymaczem - balast obustronny

Marc-O2 EI120 -Warunki zabudowy	Edycja:	Arkusz:
	04	A4