

Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu: $So > 5500\text{mm}$ oraz łącznej powierzchni otworu $\geq 25\text{ m}^2$:


stosować wymiary z gwiazdką.

Uwaga!

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!
Jeden elektrotrzymacz dla $So \leq 4000\text{mm}$
Dwa elektrotrzymacze dla $So \geq 4000\text{mm}$

Uwaga!
W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------|---------------------|----------------|
| Projektował/Kreślił inż. M. Nowacka-Ritter | Korekta: mgr inż. Łukasz Kuhnke | Zatwierdził: | Plik: | Data: 2018.11.21 | Skala: 1:50 |
|  | | Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O2 EI30 z elektrotrzymaczem - balast jednostronny | | | |
| | | Marc-O2 EI30 -Warunki zabudowy | | Edycja: 04 | Arkusz: A4 |

"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.
Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik
tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malowski.pl