



Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu: $So > 5500mm$ oraz łącznej powierzchni otworu $\geq 25 m^2$: stosować wymiary z gwiazdką.

Uwaga!

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!
Jeden elektrotrzymacz dla $So \leq 4000mm$
Dwa elektrotrzymacze dla $So \geq 4000mm$

Uwaga!
W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował/Kreślił
inż. M. Nowacka-Ritter

Korekta:
mgr inż. Łukasz Kuhnke

Zatwierdził:

Plik:

Data:
2018.11.21

Skala:
1:50



"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A.
Konarskie ul. Koniczka 4, 62-035 Kórnik
tel. (061) 222 75 00; fax (061) 222 75 01
www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl

Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O2 EI60 z elektrotrzymaczem - balast jednostronny

Marc-O2 EI60 -Warunki zabudowy

Edycja:
04
Arkusz:
A4