

Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu:  $So > 5500mm$  oraz łącznej powierzchni otworu  $\geq 25 m^2$ :


stosować wymiary z gwiazdką.

Uwaga!

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!  
Jeden elektrotrzymacz dla  $So \leq 4000mm$   
Dwa elektrotrzymacze dla  $So \geq 4000mm$

Uwaga!  
W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wrysowując bramę w dokumentację firmę Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował/Kreślił inż. M. Nowacka-Ritter	Korekta: mgr inż. Łukasz Kuhnke	Zatwierdził:	Plik:	Data: 2018.11.21	Skala: 1:50	
 <p>"MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A. Konarska ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik tel.: (061) 222 75 50, fax: (061) 222 75 51 www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl</p>		Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O2 EI60 z elektrotrzymaczem - balast obustronny				
		Marc-O2 EI60 -Warunki zabudowy			Edycja: 04	Arkusz: A4