

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## KURTYNY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

typu ™

Kurtyna p-poż z napędem elektrycznym typu MARC-K stanowi przegrodę oddzielającą w przypadku pożaru jedną strefę pożarową od drugiej.

W celu zapewnienia prawidłowego działania kurtyny p-poż Użytkownik zobowiązany jest do:

1. prowadzenia bieżącej konserwacji kurtyny ppoż i jej podzespołów wg pkt. 3
2. utrzymywania kurtyny p-poż i jej przestrzeni pracy w należyтым porządku
3. przeprowadzenia co najmniej raz na pół roku przeglądu i konserwacji kurtyny i osprzętu elektrycznego. Przeglądów, konserwacji i remontów w/w urządzeń mogą dokonywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy producenta lub autoryzowanej firmy montażowej. Aktualny wykaz autoryzowanych firm dostępny jest u producenta. W przypadku uszkodzenia kurtyny lub zauważenia nieprawidłowości w jej działaniu należy powiadomić producenta lub autoryzowaną firmę.

***Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów blokujących swobodne przemieszczanie się płaszcz kurtyny!***

Alarmowe zamknięcie kurtyny p-poż / któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy/ może być realizowane w następujący sposób:

- automatyczny – po wykryciu zagrożenia ppoż. przez współdziałające urządzenia wykrywania pożaru (czujki dymowe),
- za pomocą przycisku pożarowego ROP – jeśli układ sterowania jest wyposażony w przycisk ROP

Ponowne otwarcie kurtyny i ustawienie w pozycji otwartej może być przeprowadzone tylko w przypadku zapewnienia zasilania 230V AC do centrali.

1. W przypadku alarmowego zamknięcia kurtyny należy dodatkowo;
  - sprawdzić co spowodowało powstanie alarmu – po rozpoznaniu przyczyny alarm akustyczny można skasować przyciskiem „KASOWANIE” umieszczonym na pulpicie centrali
  - usunąć przyczynę powodującą powstawanie alarmu
2. Otworzyć kurtynę do góry trzymając przycisk na pulpicie sterowniczym (strzałka góra) - jeśli zamknięcie alarmowe należy ewentualnie powiadomić ekipę serwisową, aby sprawdziła czy kurtyna działa poprawnie i nic nie zostało uszkodzone.

### ***UWAGA!***

***Kurtyny p-poż mogą być zamykane tylko i wyłącznie w sposób automatyczny. Ponadto należy pamiętać o wymianie akumulatorów zgodnie z zaleceniami producenta centrali.***

Okresowe sprawdzenie poprawności działania polega na opuszczeniu, a następnie podniesieniu kurtyny za pomocą przycisków / strzałka dół i góra /.

W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z pracownikami firmy MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.,  
62-035 Kórnik, Konarskie, ul Kórnicka 4  
tel. 061-625-68-73, fax. 061-625-68-07

