

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KURTYNY Z ZAMKIEM TOPIKOWYM

typu ™

Kurtyna p-poż z zamkiem topikowym typu MARC-K stanowi przegrodę oddzielającą w przypadku pożaru jedną strefę pożarową od drugiej.

Standardowo kurtyna utrzymywana jest w pozycji otwartej za pomocą zamka topikowego.

W przypadku inicjacji pożaru i związanego z tym wzrostu temperatury, zamek topikowy samoczynnie i w sposób mechaniczny zwalnia kurtynę.

W sytuacji testowego zamknięcia kurtyny, w celu ponownego otwarcia należy zwinąć materiał kurtyny przy pomocy korby.

W celu zapewnienia prawidłowego działania kurtyny p-poż Użytkownik zobowiązany jest do:

1. prowadzenia bieżącej konserwacji kurtyny p-poż i jej podzespołów wg pkt. 3
2. utrzymywania kurtyny p-poż i jej przestrzeni pracy w należyтым porządku
3. przeprowadzenia co najmniej raz na pół roku przeglądu i konserwacji urządzenia.

Przeeglądów, konserwacji i remontów kurtyny mogą dokonywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy producenta lub autoryzowanej firmy montażowej.

Aktualny wykaz autoryzowanych firm dostępny jest u producenta.

W przypadku uszkodzenia kurtyny lub zauważenia nieprawidłowości w jej działaniu należy powiadomić producenta lub autoryzowaną firmę.

UWAGA!!!

Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów blokujących swobodne opuszczanie płaszcza kurtyny.

W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z pracownikami firmy MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.,

62-035 Kórnik, Konarskie, ul Kórnicka 4

tel. 061-625-68-73, fax. 061-625-68-07

