


#### Uwaga.

Zgodnie z pkt. 1.2. Aprobaty Technicznej ITB nr AT-7498/2014 zakres wymiarowy bram wynosi:

- szerokość w świetle ościeżnicy 1300 - 4500mm,
- wysokość w świetle ościeżnicy 2000 - 4500mm,
- szerokość skrzydła czynnego 690 - 2250mm, przy czym:
  - maksymalna powierzchnia bramy w świetle ościeżnicy wynosi 12,666m<sup>2</sup>,
  - maksymalna powierzchnia skrzydła wynosi 10,3m<sup>2</sup>.

Możliwe jest wykonanie bram o wymiarach przekraczających wymiary powyższe i dopuszczenie ich do jednostkowego zastosowania na podstawie 10 ust 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez Zleceniodawcę / Architekta / Projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował / kreślił: inż. S. Drogowski	Sprawdził:	Zatwierdził:	Data: 18-12-2015	Skala:
 Małkowski - Martech S.A. Konarskie, ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik	Przeciwpożarowa brama rozwierana Marc-D EI60/120			
	Wykonanie w wersji z ościeżnią wewnętrzną			
				Edycja