

Ho [mm]	5000	4750	4500	4250	4000	3750	3500	3250	3000	2750	2500	2200
So [mm]	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750
4250												
4000												
3750												
3500												
3250												
3000												
2750												
2500												
2200												

Tabela 1. Dobór balastu: Marc-Pt2 EI120 bez drzwi

Niniejsza dokumentacja jest własnością firmy Małkowski-Martech S.A. i objęta prawami autorskimi. Rysunki mają charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych w ofertowanych produktach

- warunki wbudowania, wymagane miejsce
- punkty montażowe, obciążenia
- wymagane otwory rewizyjne

Zestawienie elementów

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. SKRZYDŁO BRAMY | - wykończenie RAL 9002 |
| 2. UCHWYT MUSZLOWY | - stal ocynkowana |
| 3. ROLKA PROWADZĄCA | - mocowana do posadzki przy krawędzi otworu |
| 4. OSŁONA TORU JEZDNEGO | - grubość blachy 0,6mm wykończenie RAL 9002 |
| 5. WYSIĘGNIK | |
| 6. TOR JEZDNY | - blacha ocynkowana |
| 7. PRZYMYK NAŚCIENNY BRAMY | - stal ocynkowana 2mm |
| 8. KIESZEŃ WJAZDOWA | - stal ocynkowana 2mm |
| 9. OSŁONA KIESZENI WJAZDOWEJ | - wykończenie RAL 9002 |
| 10. BALAST | - przeciwcieżar |
| 11. TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY | |
| 12. KONSTRUKCJA WSPORCZA PŁYT | |
| 13. PŁYTA OGNIOSCHRONNA | |

Wypożyczenie opcjonalne:

- 1o. CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU - CSP MM. 230 VAC - 1,0 A
 2o. PRZYCISK TECHNICZNY
 3o. WEWNĘTRZNA CZUJKA -typ zgodnie z zamówieniem
 4o. SYGNALIZATOR -typ zgodnie z zamówieniem
 5o. ZASILANIE CENTRALI - 1x 230 VAC, przewód zwykły 3x1,5mm²
 -doprowadzenie po stronie Zamawiającego
 6o. REGULATOR PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA. Opcjonalnie
 w zależności od wielkości bramy

Elementy kotwiące:

- 1k. KOTWA ROZPOROWA MKT 10x145 lub tożsama
 2k. KOTWA OŚCIEŻNICOWA - 10x72 Koelner lub tożsama


Wymiar x_{min} :

- 200mm dla żelbetu
- 240mm dla ścian murowanej

Uwagi:

- proporcje na rysunku nie odzwierciedlają rzeczywistych proporcji.
- wyspecjalizowane elementy kotwiące (poz. 1k i 2k) są właściwe dla bramy do ścian żelbetonowych; w przypadku innego podłoża należy dobrać równoważne dla niego elementy kotwiące.
- wartości obciążeń charakterystycznych (q , Q)
- lokalizacja czujek jest przykładowa; prawidłowe rozmieszczenie czujek powinno wynikać ze scenariusza pożarowego

opracował:
mgr inż. Piotr Jankowiak



Małkowski - Martech S.A.
Konarskie, ul. Kórnicka 4,
62-035 Kórnik

sprawdził:
inż. Sławomir Drogowski

zatwierdził:
mgr inż. Ilona Ciok

edycja:
01_19

Warunki zabudowy Pt2
Przeciwpożarowa brama przesuwna 2-skrzydłowa
klasa odporności ogniowej: EI120
identyfikacja producenta: **Pt120-L-N-1Ba-W-Ta**